



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА РЯЗАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА
РЫБНОВСКОГО РАЙОНА

ул. Заготовительная, д. 7-а,
г. Рыбное, 391110

Директору ОГБПОУ «Рязанский
железнодорожный колледж»

Филатову И.А.

20.02.2017 № 07-2017

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства о пожарной
безопасности

Прокуратурой Рыбновского района по заданию прокуратуры области проведена проверка исполнения законодательства о противопожарной безопасности в агротехническом отделении ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный колледж», расположенном в с. Пощупово Рыбновского района Рязанской области.

В ходе проверки установлено, что в помещении общежития ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный колледж» эксплуатируются светильники со снятыми колпаками, на объекте не соблюдены сроки перезарядки трех огнетушителей, а в гараже отсутствует ящик с песком и щитом.


В соответствии со ст.37 Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.

Согласно ст. 38 Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 утверждены «Правила противопожарного режима в РФ» (далее – Правила), которые содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

В соответствии с требованиями п.п. «в» п.42 Правил противопожарного режима, запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.

РБ № 002483



Согласно п.70 Правил противопожарного режима руководитель организации обеспечивает объект огнетушителями по нормам согласно приложениям N 1 и 2, а также соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

Кроме того, п. 484 Правил противопожарного режима установлено, что ящики с песком, как правило, устанавливаются со щитами в помещениях или на открытых площадках, где возможен разлив легковоспламеняющихся или горючих жидкостей.

Для помещений и наружных технологических установок категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности предусматривается запас песка 0,5 куб. метра на каждые 500 кв. метров защищаемой площади, а для помещений и наружных технологических установок категорий Г и Д по взрывопожарной и пожарной опасности - не менее 0,5 куб. метра на каждые 1000 кв. метров защищаемой площади.

Вместе с тем, как показала проверка, указанные выше нормы законодательства о противопожарной безопасности в агротехническом отделении ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный колледж» не соблюдаются, что создает реальную опасность жизни и здоровью учащихся и работников образовательного учреждения.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального Закона «О прокуратуре Российской Федерации»

ТРЕБУЮ :

1. Рассмотреть настоящее представление и принять меры по устранению выявленных нарушений действующего законодательства о пожарной безопасности.

2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях законодательства.

3. Настоящее представление подлежит безотлагательному рассмотрению, о результатах рассмотрения и принятых мерах необходимо сообщить в прокуратуру района в письменной форме в течение одного месяца с приложением копии приказа о привлечении лиц к дисциплинарной ответственности.

4. Представление рассматривать с участием представителя прокуратуры Рыбновского района.

Прокурор района

старший советник юстиции

В.В. Мартынов