

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Рязанской области

г. Рязань, ул. Семинарская, д. 11, тел.: (4912) 21-63-04

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ РЫБНОВСКОГО РАЙОНА

г. Рыбное, ул. Ямская, д. 36, тел.: (8-491-37) 5-12-38

Предписания № 6/1/3

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный колледж»

в лице директора Филатова Игоря Алексеевича

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Рыбновского района Рязанской области по пожарному надзору № 6 от 30 июля 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с "22" августа 2019 г. по "22" августа 2019 г. проведена внеплановая выездная проверка главным государственным инспектором по пожарному надзору Рыбновского района майором внутренней службы Волковым Ильёй Павловичем и государственным инспектором по пожарному надзору ОНД и ПР Рыбновского района лейтенантом внутренней службы Пыслараш Натальей Юрьевной ГБПОУ «Рязанский железнодорожный колледж» по адресу: Рязанская область, Рыбновский район, с. Поцупово, совместно с заведующей хозяйственным отделом ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный колледж» Липатовой Ниной Николаевной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Обеспечить в полном объёме дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульте подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации от систем пожарной сигнализации в здании класса функциональной пожарной опасности Ф4.1	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ч. 7, ст. 83	До 21.02.2020г.	
2.	Обеспечить наличие в помещениях про-	Правила противопожарного режима в РФ, утверждённые Постановле-	До	

	изводственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	лением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390, п. 20	21.02.2020г.	
3.	Организовать проведение проверки работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующего акта	Правила противопожарного режима в РФ, утверждённые постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390, п. 55	До 21.02.2020г.	
4.	Обеспечить укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами	Правила противопожарного режима в РФ, утверждённые постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390, п. 57	До 21.02.2020г.	
5.	Предоставить документацию, подтверждающую показатели по пожарной опасности на отделочный материал, используемый для отделки стен и пола на путях эвакуации 1-го и 2-го этажа здания учебного корпуса	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст. 134	До 21.02.2020г.	
6.	Оборудовать двери на лестничных клетках приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах	СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 6.18*	До 21.02.2020г.	
7.	Оборудовать здания гаражей средствами автоматической пожарной сигнализации	НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», табл. 1, п. 4	До 21.02.2020г.	
8.	Оборудовать здание для хранения зерна средствами автоматической пожарной сигнализации	НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», табл. 1, п. 8	До 21.02.2020г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

